



Trinkwasserstörfall Ober – und Unterschleißheim Öffentliches Update / 11.11.2024

Bei den in der letzten Woche festgestellten Auffälligkeiten in der Wassergewinnung sowie im Versorgungssystem der Stadt Unterschleißheim und der Gemeinde Oberschleißheim handelt es sich um einen Nachweis von coliformen Bakterien.

Unter dem Begriff coliforme Bakterien wird ein breites Spektrum von Bakteriengattungen und -arten zusammengefasst, die sich hinsichtlich ihrer pathogenen (krankheitserregenden/ krankmachenden) Eigenschaften unterscheiden. Coliforme Bakterien kommen grundsätzlich überall in der Umwelt (Boden, Wasser) vor und finden sich u.a. im Darm von Menschen und Tieren. Im Trinkwasser sollten jedoch grundsätzlich keine coliformen Bakterien enthalten sein. Ihr Nachweis im Trinkwasser ist ein Indikator dafür, dass ein hygienischer Mangel vorliegt.

Bei alleinigem Nachweis von coliformen Bakterien im Trinkwasser ist in der Regel für die Normalbevölkerung nicht von einer Gesundheitsgefährdung auszugehen. Bei abwehrgeschwächten Personen ist beim Nachweis von coliformen Bakterien eine gesundheitliche Gefährdung jedoch nicht auszuschließen.

Zur weiteren Risikobewertung sind Differenzierungsuntersuchungen der Spezies bei den nachgewiesenen coliformen Bakterien erforderlich. Diese sind im aktuellen Fall bereits veranlasst worden, die Untersuchungen im Labor nehmen jedoch mehrere Tage in Anspruch.

Es ist aktuell nicht von einer konkreten Gefährdung auszugehen. Um jedoch mögliche Risiken für die Gesundheit, insbesondere für vulnerable Personengruppen, weiterhin auszuschließen, bleibt die Abkochanordnung für die Stadt Unterschleißheim sowie die Gemeinde Oberschleißheim bestehen, bis wieder eine einwandfreie Trinkwasserqualität hergestellt ist.

Der betroffene Brunnen bleibt bis auf Weiteres außer Betrieb. Zudem werden umfangreiche Spülmaßnahmen im Trinkwasser-Versorgungssystem durchgeführt, durch die die mikrobiologischen Verunreinigungen aus dem Wasserverteilungssystem entfernt werden sollen. Es finden aktuell tägliche Beprobungen an den Werktagen statt, um die weitere Entwicklung sowie den Erfolg der Maßnahmen zu überprüfen. Die einfachen Auswertungen der Proben (ohne Differenzierung) nehmen in der Regel jeweils zwei Tage in Anspruch.

Eine weiterführende und intensive Ursachenforschung läuft bereits, damit mögliche Ursachen schnellstmöglich behoben werden können.

Wir bedauern die derzeitigen Umstände sehr. Die Stadt Unterschleißheim, die Gemeinde Oberschleißheim sowie der Zweckverband zur Wasserförderung Ober- und Unterschleißheim arbeiten gemeinsam mit dem Gesundheitsamt mit Hochdruck daran, die gewünschte Trinkwasserqualität schnellstmöglich wiederherzustellen.

Sobald neue Erkenntnisse vorliegen, werden die Bürgerinnen und Bürger umgehend informiert.